


# 富山産業展示館(テクノホール)

## 東館 大展示場 電気・給排水・ガス設備図



※電気設備容量

電灯 250KVA (うち展示用150KVA ×1台)  
 動力 750KVA (うち展示用150KVA ×3台)

電気ピット-24ヶ所  
 給排水・ガスピット-12ヶ所

【動力、電灯電源】

(電気ピット内 24ヶ所 六角M8)  
 電灯用 単相3線 100V/200V 75A  
 動力用 3相3線 200V 75A  
 100A

(壁面分電盤 7ヶ所)

・東側 (1)(2)(3)(4)  
 電灯用 単相3線 100V/200V 50A  
 動力用 3相3線 200V 50A  
 ・西側 (1)(2)(3)  
 電灯用 単相3線 100V/200V 50A  
 動力用 3相3線 200V 100A

(天井分電盤 各3ヶ所)

電灯用 単相3線 100V/200V 200A  
 動力用 3相3線 200V 75A

【テレビ端子】(BS-4K・8K対応)

(電気ピット内 8ヶ所)  
 (1-5)、(1-6)、(1-7)、(1-8)  
 (3-1)、(3-2)、(3-3)、(3-4)

【テレビプースター】  
 (大展示場天井 6ヶ所)

【100Vコンセント】

(電気ピット内 24ヶ所)  
 6系統 (1-1)~(1-4) 20A  
 (1-5)~(1-8) 20A  
 (2-1)~(2-4) 20A  
 (2-5)~(2-8) 20A  
 (3-1)~(3-4) 20A  
 (3-5)~(3-8) 20A

(壁面分電盤 7ヶ所)

・東側 (1)(2)(3)(4) 各20A  
 ・西側 (1)(2)(3) 各20A



申込み合計容量

展示用 動力			展示用 電灯		
室名	系統	KVA	室名	系統	KVA
第1主催者室盤 (M-1)	A	KVA	第1主催者室盤 (M-1)	A	KVA
第2主催者室盤 (M-2)	A	KVA	第2主催者室盤 (M-2)	A	KVA
第3主催者室盤 (M-3)	A	KVA	第3主催者室盤 (M-3)	A	KVA
東側壁面分電盤 (1)~(4)	A	KVA	東側壁面分電盤 (1)~(4)	A	KVA
西側壁面分電盤 (1)~(3)	A	KVA	西側壁面分電盤 (1)~(3)	A	KVA
屋外 (電気室盤)	A	KVA	屋外 (電気室盤)	A	KVA
動力合計	A	KVA	電灯合計	A	KVA
(内 モーター容量)		KW			
推定負荷率	%		推定負荷率	%	