

富山産業展示館(テクノホール)

西館 大展示場 電気・給排水設備図


西館メインゲート

*電気設備容量
電灯 400kVA
動力 400kVA

【動力・電灯電源】
(壁面分電盤 ホールA×6カ所 ホールB×2カ所 ホールC×4カ所)

西側外部仮設発電機盤 (GC盤) より 中継端子台 電灯1φ3W 150A 動力3φ3W 200A

(電気ビット内 ホールA×20個 ホールB×8個 ホールC×12個)
電源中継端子台 (鋸M8) 電灯1φ3W 75A 動力3φ3W 60A



渡廊下

西館サブゲート

自販機・休憩コーナー

授乳室

パントリー2

商談室 1

ホールA入口

ホールA入口

商談室 2

商談室 3

商談室 4

ホールB入口

ホールC入口

商談室 5

HP-AE1盤内端子台 仮設発電機盤GC-1より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-AE3盤内端子台 仮設発電機盤GC-2より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-BE1盤内端子台 仮設発電機盤GC-3より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-CE2盤内端子台 仮設発電機盤GC-4より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

(AE1-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AE2-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AE3-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AE3-3) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BE1-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BE1-3) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CE1-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CE2-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CE2-3) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

西館大展示場

(AE1-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AE2-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AE3-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AE3-4) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BE1-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BE1-4) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CE1-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CE2-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CE2-4) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

ホールA

(AW1-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AW2-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AW3-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AW3-4) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BW1-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BW1-4) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CW1-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CW2-2) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CW2-4) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

ホールB

(AW1-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AW2-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AW3-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(AW3-3) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BW1-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(BW1-3) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CW1-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CW2-1) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

(CW2-3) 1φ3W 75A
3φ3W 60A

ホールC

HP-AW1盤内端子台 仮設発電機盤GC-1より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-AW3盤内端子台 仮設発電機盤GC-2より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-BW1盤内端子台 仮設発電機盤GC-3より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-CW2盤内端子台 仮設発電機盤GC-4より
1φ3W 50A (1φ3W 150A)
3φ3W 50A (3φ3W 200A)

HP-AW1

HP-AW2

HP-AW3

HP-BW1

HP-CW1

HP-CW2

控室1

第6備品倉庫

搬入口 5

第7備品倉庫

第8備品倉庫

調整室

控室3

搬入口 6

可動間仕切倉庫

第9備品倉庫

搬入口 7

第10備品倉庫

可動間仕切倉庫

第11備品倉庫

控室2

搬入口 8

機械室

搬入口 9

1,200

45,680

1/2

88,970

91,370

24,000

3/4

21,690

1,200

1,200

36,479

98,879

1,200

■ コンセント・LAN・TV
■ コンセント・LAN

図名

縮尺 1/300 (A3)